


ARMOIRE TARIF JAUNE  
Réseau 3x400VAC + N + T

DE L'INTERRUPTEUR EDF

BRETELLES RACCORDEMENT  
LONGUEUR 2,5m



Alimentation direct sur épanouisseur

Réseau 3x400VAC + N + T  
Cables 4x(1x240mm<sup>2</sup>) MAX  
VERS TGBT

A	17/10/2018	Création du projet	CCO
Indice	Date	Objet	Visa






Date de vérification	17/10/2018
Vérifié par	CCO
Réfèrent	CCO

Référence :	KTJ25-75SX
-------------	------------

Schéma Electrique kit AGCP NSX250F Mlog AB 4P 100...250A-C Icc36kA+VIGIMH AM/AV: capot 120 <sup>2</sup> +EP/PLEXi
--

Folios 2 / 3
-----------------

Ce document est la propriété de la société YOMATEC, il vous est remis à titre confidentiel et ne doit pas être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.



A	17/10/2018	Création du projet		CCO
Indice	Date	Objet		Visa

yomatec

Date de vérification	17/10/2018
Vérifié par	CCO
Référent	CCO

Référence :  
KTJ25-75SX

Implantation  
 kit AGCP NSX250F Mlog AB  
 4P 100...250A-C Icc36kA+VIGIMH  
 AM/AV: capot 120<sup>2</sup>+EP/PLEXI

Ce document est la propriété de la société YOMATEC, il vous est remis à titre confidentiel et ne doit pas être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

Folios  
3 / 3

EPLAN Software & Service